

Provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata
ambientale n. 27-3956 rilasciato alla TRM S.p.A. in data
6/2/2012

- Che cosa prevede la legge in caso di
inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie?

Art. 29-decies comma 9 del D. Lgs. 152/2006

- In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-quattordices, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
 - Alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
 - Alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo dell'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
 - Alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
 - Alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;

Caso del mercurio - Provvedimenti adottati

13/11/2014	Diffida n. 288/39578, a seguito della verifica da parte dell'ARPA nei dati SME di concentrazioni di mercurio superiori al valore di attenzione e del conseguente accertamento di una serie di anomalie del sistema di dosaggio di carbone attivo; prescritto come misura provvisoria la sospensione dell'alimentazione dei rifiuti in tramoggia in caso di valori dello SME $> 50 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ per due semiore consecutive
15/6/2015	Diniego alla richiesta di TRM SpA di disabilitare il blocco dell'alimentazione dei rifiuti sino alla risoluzione definitiva delle problematiche accertate

Caso del mercurio - Provvedimenti adottati

15/11/2016	Richiesta a TRM SpA di relazionare entro il 25 novembre 2016 in merito ai seguenti aspetti:
	• Analisi dei due strati del catalizzatore SCR per confermare l'ipotesi di adsorbimento del mercurio nel catalizzatore
	• Tempi e modalità di sostituzione e/o lavaggio dei catalizzatori
	• Tempi e modalità di attivazione del sistema di backup dei carboni attivi
	• Inserimento nello SME dei dati dell'analizzatorie di processo del mercurio